

Prosotorové deformace základů chladicí věže


Grafické znázornění svislých posunů

Absolutní posuny:

rozdíly absolutních výšek mezi kontrolním a výchozím měřením (1977) - výškový systém Jadran vztážený k vztažné soustavě výškových bodů - tj. skupina bodů vykazujících minimální výškové změny vyjadřují posuny vzhledem k okolí a změny tvaru konstrukce vzhledem k výchozímu měření

Relativní posuny:

rozdíly výšek v místním výškovém systému mezi kontrolním a výchozím měřením (8/2001) vztážený k jednomu zvolenému bodu (č.4), kterému je dána ve všech etapách stejná výška 0,000.00 m vyjadřují pouze změny tvaru konstrukce vzhledem k výchozímu měření



- výchozí měření absolutních posunů - 1976
- kontrolní měření absolutních posunů - 17.11.2009
- výchozí měření relativních posunů - 2.8.2001
- kontrolní měření relativních posunů - 17.11.2009

Měřítko absolutních posunů 1:1

Měřítko relativních posunů 10:1

Hodnoty udány v milimetrech